



PLANTA DE TOMACORRIENTE

ESCALA 1:75



PROPIETARIO:	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
UNIDAD SOLICITANTE:	CONSEJO DE DIRECCIÓN
PROYECTO	REMODELACIÓN CASA ALBERGUE BARRIO LOS ROBLES-MANAGUA
FONDO DE INVERSION:	

DESARROLLA:	DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DISEÑA:	ARQ. DULCE CÓRDOBAS
REVIS A:	ING. LEYDHY CASCO
APRUEBA:	---
FECHA:	ENERO 2024

CONTENIDO:	PLANTA DE TOMACORRIENTE
FORMATO DE LAM.	ESCALA
A3	INDICADA
DIBUJO:	---

LAMINA:	ESPECIALIDAD DE.	SECUENCIA
EL-02	EL-02	12

SIMBOLOGÍA



LAMPARA PANEL LED
2X2. SYLVANIA 400 W O
SIMILAR A APROBAR



OJO DE BUEY
L U Z D E I A
1 2 Y D E D 4 3 0 M V 4 0 B
TECNOLITE O SIMILAR A
A P R O B R A R



REFLECTOR JET 30W
SYLVANIA LED O
SIMILAR A APROBAR



LAMPARA EXTERIOR DE
PARED FAROL CLÁSICO
NEGRO 11-E-27 100 W O
SIMILAR A APROBAR



INTERRUPTOR SENCILLO
125V 15AMP LEVINTON O
SIMILAR CON PLACA
METÁLICA A SELECCIONAR
POR EL DUEÑO.



INTERRUPTOR DOBLE 125V
15AMP LEVINTON O
SIMILAR CON PLACA
METÁLICA A SELECCIONAR
POR EL DUEÑO.
TOMACORRIENTES DOBLE
POLARIZADO GRADO
INDUSTRIAL 125V 15AMP
LEVINTON NEMA 5-15R
CON PLACA METÁLICA



PANEL ELÉCTRICO
EXISTENTE



NÚMERO DE CIRCUITO

NOTA: EL CONTRATISTA ANTES DE
INICIAR DEBERÁ VERIFICAR EL ESTADO
DE LA CANALIZACIÓN Y LOS CIRCUITOS.
Y NOTIFICAR AL SUPERVISOR CUALQUIER
VARIACIÓN CON LOS PLANOS O
AL CANCELES.